

Servicios y Comercial Rauco Ltda.	INSTRUCTIVO TÉCNICO	Página 1 de 1	
RAU	CLIMATIZACIÓN	IT – 06.03-RET-TIE	
		Revisión	002

Los equipos de Aire Acondicionado, en algunas tiendas, se encuentran programados por Mantenimiento de acuerdo a horario de atención y estacionalidad

Los equipos de Aire Acondicionado que no cuenten con programación, se deben apagar manualmente al cierre en las tiendas TODOS LOS DIAS.

El objetivo es mantener el clima grato: entre 22° y 25°C.

E.TIE		
Cuándo	Cómo	Documentos
Siempre	Mantener en lugar asignado control remoto de equipo.	
	Observar temperatura de equipos de frío (cúpula, fosas, murales lácteos, vitrinas tortas/pasteles,), confirmar que estén entre 0 y 5° C. Cooler de bebidas pueden mantener un máximo de 8°C.	
Anomalía equipo, diferencia T°	Informar a mantención siguiendo procedimiento.	IT – 06.01-RET-TIE
Abril – Octubre	Recordar a personal de mantención reprogramación de equipo de aire acondicionado en relación a temperatura ambiente.	IT – 06.01-RET-TIE
	Durante la operación de la tienda, procura mantener las puertas cerradas de tu tienda para que el equipo de A/C funcione correctamente.	

Realizó: Sebastian Pérez/Ing.MC Fecha: Marzo 2025	Revisó: M.Fuentes /J.Proc y E.O Fecha: Marzo 2025	Aprobó: M. Bravo / Sg. Op. Retail Fecha: Marzo 2025
--	--	--